

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата


Инв. N подл.

Экспликация помещение

041.1	Холл	8,73
041.2	Кухня	10,33
041.3	Санузел	6,02
041.4	Санузел	3,51
041.5	Жилая комната	15,53
041.6	Жилая комната	11,98
041.7	Жилая комната	16,52
041.8	Гардеробная	4,11
041.9	Гардеробная	3,65
041.10	Коридор	7,62

Условные обозначения

- Ороситель спринклерных
- Извещатель дымовой
- Встроенное точечное освещение
- Люстра
- Лента светодиодная
- ВВГнг(А)-LS 3х1.5
- ВВГнг(А)-LS 2х1.5
- ВВГнг(А)-LS 2х2.5



Спецификация оборудования и материалов

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	9	
2	Выключатель скрытой установки, сдвоенный, 220 В, 10 А		шт.	4	
3	Переключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	4	
4	Рамка однопостовая		шт.	7	
5	Рамка двухпостовая		шт.	6	
6	Лента светодиодная, 24 В, 9,5 Вт/м, 4000°K	Maytoni Ultra 201039	м	36	
7	Блок питания, 24 В, 25 Вт, IP20	Maytoni 220201	шт.	1	
8	Блок питания, 24 В, 60 Вт, IP20	Maytoni 220202	шт.	2	
9	Блок питания, 24 В, 100 Вт, IP20	Maytoni 020203	шт.	2	
10	Блок питания, 24 В, 150 Вт, IP20	Maytoni 020211	шт.	1	
11	Коробка соединительная, ф75х40 мм, IP44	КМ41237	шт.	20	
12	Коробка соединительная, 85х85х40 мм, IP44	КМ41235	шт.	10	
13	Коробка монтажная, ф68х45 мм	УКТ10-068-045-000-А-N-U0	шт.	17	
14	Кабель силовой, сечением 2х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	63	
15	Кабель силовой, сечением 2х2.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	82	
16	Кабель силовой, сечением 3х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	125	
17	Труба гофрированная из ПВХ, ф16 мм		м	270	
18	Светильник встраиваемый точечный, 15 Вт, 220 В	SWG BQ009115-WH-NW	шт.	36	
19	Светильник накладного/подвесного монтажа (люстра)		шт.	3	

0,000=122,500

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г. Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Холупов Р.А.			04.2025	Электроосвещение	Стадия	Лист
Проверил		Лебедев А.Н.					Р	Листов
						Корпус 1. Секция 1. Этаж 6. Апартамент № 41	ООО "РКС-ПРОЕКТ"	
Н.Контр		Лебедев О.А.						
ГИП		Лебедев А.Н.						

Согласовано

Гл. спец.


Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Экспликация помещение

162.1	Холл	4,06
162.2	Кухня-ниша	25,10
162.3	Санузел	3,14
162.4	Санузел	4,34
162.5	Жилая комната	11,41
162.6	Гардеробная	4,68



Условные обозначения

- Ороситель спринклерных
- Извещатель дымовой
- Встроенное точечное освещение
- Люстра
- Лента светодиодная
- ВВГнг(А)-LS 3х1.5
- ВВГнг(А)-LS 2х1.5
- ВВГнг(А)-LS 2х2.5

Спецификация оборудования и материалов

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	5	
2	Выключатель скрытой установки, сдвоенный, 220 В, 10 А		шт.	1	
3	Переключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	8	
4	Рамка однопостовая		шт.	4	
5	Рамка двухпостовая		шт.	3	
6	Рамка четырёхпостовая		шт.	1	
7	Лента светодиодная, 24 В, 9,5 Вт/м, 4000°K	Maytoni Ultra 201039	м	16	
8	Блок питания, 24 В, 60 Вт, IP20	Maytoni 220202	шт.	2	
9	Блок питания, 24 В, 150 Вт, IP20	Maytoni 020211	шт.	1	
10	Коробка соединительная, ф75х40 мм, IP44	KM41237	шт.	15	
11	Коробка соединительная, 85х85х40 мм, IP44	KM41235	шт.	10	
12	Коробка монтажная, ф68х45 мм	УКТ10-068-045-000-А-N-U0	шт.	14	
13	Кабель силовой, сечением 2х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	25	
14	Кабель силовой, сечением 2х2.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	37	
15	Кабель силовой, сечением 3х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	105	
16	Труба гофрированная из ПВХ, ф16 мм		м	167	
17	Светильник встраиваемый точечный, 15 Вт, 220 В	SWG BQ009115-WH-NW	шт.	24	
18	Светильник накладного/подвесного монтажа (люстра)		шт.	2	

						0,000=122,500			
						Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г. Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Холупов Р.А.			04.2025	Электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лебедев А.Н.					Р		
						Корпус 1. Секция 2. Этаж 4. Апартамент № 162	ООО "РКС-ПРОЕКТ"		
Н.Контр		Лебедев О.А.							
ГИП		Лебедев А.Н.							


Согласовано

Гл. спец.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	

Экспликация помещения

677.1	Холл	4,38
677.2	Кухня-ниша	5,01
677.3	Санузел	4,48
677.4	Жилая комната	15,02



Условные обозначения

- Ороситель спринклерных
- Извещатель дымовой
- Встроенное точечное освещение
- Люстра
- Лента светодиодная
- ВВГнг(А)-LS 3x1.5
- ВВГнг(А)-LS 2x1.5
- ВВГнг(А)-LS 2x2.5


Спецификация оборудования и материалов

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	3	
2	Выключатель скрытой установки, сдвоенный, 220 В, 10 А		шт.	1	
3	Переключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	2	
4	Рамка однопостовая		шт.	3	
5	Рамка трёхпостовая		шт.	1	
6	Лента светодиодная, 24 В, 9,5 Вт/м, 4000°K	Maytoni Ultra 201039	м	12	
7	Блок питания, 24 В, 60 Вт, IP20	Maytoni 220202	шт.	1	
8	Блок питания, 24 В, 100 Вт, IP20	Maytoni 020203	шт.	1	
9	Коробка соединительная, ф75х40 мм, IP44	KM41237	шт.	5	
10	Коробка соединительная, 85х85х40 мм, IP44	KM41235	шт.	5	
11	Коробка монтажная, ф68х45 мм	УКТ10-068-045-000-А-Н-У0	шт.	6	
12	Кабель силовой, сечением 2х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	10	
13	Кабель силовой, сечением 2х2.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	28	
14	Кабель силовой, сечением 3х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	60	
15	Труба гофрированная из ПВХ, ф16 мм		м	98	
16	Светильник встраиваемый точечный, 15 Вт, 220 В	SWG BQ009115-WH-NW	шт.	13	
17	Светильник накладного/подвесного монтажа (люстра)		шт.	1	

						0,000=122,500			
						Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г. Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Кузьмина Н.Б.			03.2025	Архитектурные решения.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лебедев А.Н.					Р		
						Корпус 3. Секция 1. Этаж 2. Апартамент №677. План потолков.	ООО "РКС-ПРОЕКТ"		
Н.Контр		Лебедев О.А.							
ГИП		Лебедев А.Н.							

Согласовано

Гл. спец.



Экспликация помещения

696.1	Холл	4,67
696.2	Кухня-ниша	10,08
696.3	Санузел	4,23
696.4	Санузел	2,32
696.5	Жилая комната	11,77
696.6	Коридор	3,41
696.7	Жилая комната	9,32
696.8	Жилая комната	14,28
696.9	Гостиная	13,93
696.10	Терраса	19,21

Условные обозначения

- Ороситель спринклерных
- Извещатель дымовой
- Встроенное точечное освещение
- Люстра
- Лента светодиодная
- ВВГнг(А)-LS 3x1.5
- ВВГнг(А)-LS 2x1.5
- ВВГнг(А)-LS 2x2.5

Спецификация оборудования и материалов

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	4	
2	Выключатель скрытой установки, сдвоенный, 220 В, 10 А		шт.	3	
3	Переключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	12	
4	Рамка однопостовая		шт.	6	
5	Рамка двухпостовая		шт.	5	
6	Рамка трёхпостовая		шт.	1	
7	Лента светодиодная, 24 В, 9,5 Вт/м, 4000°K	Maytoni Ultra 201039	м	34	
8	Блок питания, 24 В, 60 Вт, IP20	Maytoni 220202	шт.	3	
9	Блок питания, 24 В, 100 Вт, IP20	Maytoni 220203	шт.	1	
10	Блок питания, 24 В, 150 Вт, IP20	Maytoni 020211	шт.	1	
11	Коробка соединительная, $\Phi 75 \times 40$ мм, IP44	KM41237	шт.	15	
12	Коробка соединительная, $85 \times 85 \times 40$ мм, IP44	KM41235	шт.	10	
13	Коробка монтажная, $\Phi 68 \times 45$ мм	UKT10-068-045-000-A-N-U0	шт.	19	
14	Кабель силовой, сечением $2 \times 1.5$ мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	25	
15	Кабель силовой, сечением $2 \times 2.5$ мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	40	
16	Кабель силовой, сечением $3 \times 1.5$ мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	160	
17	Труба гофрированная из ПВХ, $\Phi 16$ мм		м	225	
18	Светильник встраиваемый точечный, 15 Вт, 220 В	SWG BQ009115-WH-NW	шт.	34	
19	Светильник накладного/подвесного монтажа (люстра)		шт.	4	

						0,000=122,500				
						Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г. Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Холупов Р.А.			04.2025	Электроосвещение		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лебедев А.Н.						Р		
Н.Контр		Лебедев О.А.				Корпус 3. Секция 1. Этаж 2. Апартамент №677		ООО "РКС-ПРОЕКТ"		
ГИП		Лебедев А.Н.								

Согласовано


Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N	
			Гл. спец.

Экспликация помещение

782.1	Холл	4,66
782.2	Кухня-ниша	3,96
782.3	Санузел	3,06
782.4	Санузел	3,66
782.5	Жилая комната	10,91
782.6	Жилая комната	13,18
782.7	Гостиная	27,22
782.8	Коридор	3,43
782.9	Терраса	41,22

Условные обозначения

- Ороситель спринклерных
- Извещатель дымовой
- Встроенное точечное освещение
- Люстра
- Лента светодиодная
- ВВГнг(А)-LS 3х1.5
- ВВГнг(А)-LS 2х1.5
- ВВГнг(А)-LS 2х2.5



Спецификация оборудования и материалов

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Выключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	7	
2	Выключатель скрытой установки, сдвоенный, 220 В, 10 А		шт.	4	
3	Переключатель скрытой установки, 220 В, 10 А		шт.	2	
4	Рамка однопостовая		шт.	5	
5	Рамка двухпостовая		шт.	4	
6	Лента светодиодная, 24 В, 9,5 Вт/м, 4000°K	Maytoni Ultra 201039	м	30	
7	Блок питания, 24 В, 60 Вт, IP20	Maytoni 220202	шт.	2	
8	Блок питания, 24 В, 150 Вт, IP20	Maytoni 020211	шт.	2	
9	Коробка соединительная, ф75х40 мм, IP44	KM41237	шт.	10	
10	Коробка соединительная, 85х85х40 мм, IP44	KM41235	шт.	10	
11	Коробка монтажная, ф68х45 мм	UKT10-068-045-000-A-N-U0	шт.	13	
12	Кабель силовой, сечением 2х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	10	
13	Кабель силовой, сечением 2х2.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	45	
14	Кабель силовой, сечением 3х1.5 мм <sup>2</sup>	ВВГнг(А)-LS	м	60	
15	Труба гофрированная из ПВХ, ф16 мм		м	115	
16	Светильник встраиваемый точечный, 15 Вт, 220 В	SWG BQ009115-WH-NW	шт.	29	
17	Светильник накладного/подвесного монтажа (люстра)		шт.	3	

						0,000=122,500			
						Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г. Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Холупов Р.А.			04.2025		Р		
Проверил		Лебедев А.Н.							
						Корпус 3. Секция 1. Этаж 14. Апартамент №782	ООО "РКС-ПРОЕКТ"		
Н.Контр		Лебедев О.А.							
ГИП		Лебедев А.Н.							